

АКТ
проверки организации горячего питания в столовой
ГБОУ СОШ №47

от 18 марта 2021 года

Комиссия в составе:

1. Житнюк Ирины Евгеньевны, родительницы из 1 «А» класса;
2. Бигаевой Анжелы Вячеславовны, родительницы из 3 «В» класса;
3. Кириленко Андрея Николаевича, родителя из 2 «Г» класса;
4. Кравченко Лауры Эдуардовны, родительницы из 2 «А» класса;
5. Цахоевой Людмилы Маирбековны, заместителя директора по УВР;
6. Толпаровой Натальи Валерьевны, заместителя директора по ВР.

составили настоящий акт в том, что 18 марта 2021 года в 10.00 была проведена проверка качества горячего питания в школьной столовой.

Время проверки: 9:55 – 10:10 (1 большая перемена)

В ходе проверки выявлено:

1. Школьной столовой на 18 марта было предложено:
котлета куриная с отварными макаронами со сливочным маслом, чай с сахаром с лимоном, хлеб пшеничный, кекс с творогом, яблоко.
Блюда соответствовали заявленному меню.
2. Проверяющими была проведена дегустация блюд.
При дегустации родители отметили, что вкусовые качества нормальные, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям, порции соответствуют норме и возрастной потребности детей. В частности, котлета куриная сочная, посолена в меру, макароны мягкие, со сливочным маслом, творожный кекс свежий, чай вкусный, тёплый.
3. Организация питания: в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы. Перед посадкой обрабатывают руки дезинфицирующим средством каждому ребёнку. Столы чисто вытерты, используются специальные принадлежности для мытья столов, тарелки чистые, без сколов. Вся посуда одинаковая.
4. Члены комиссии отметили, что мебель (столы и стулья) в школьной столовой соответствует требованиям.
5. Столы накрываются до начала перемены.
6. Внешний вид сотрудников школьной столовой соответствует требованиям.

Предложения:

1. Каждого ребёнка обеспечить индивидуальным подносом.

2. Администрации школы обратить внимание на техническое состояние столовой, в частности:

- требуется замена перегоревших ламп, перегоревших выключателей и розеток;
- обеденный зал нуждается в косметическом ремонте;
- необходимо докупить инвентарь для уборки зала и пищеблока;
- вытяжка в пищеблоке не работает.

**С актом комиссии
ознакомлены:**

повар

родительница из 2 «А» класса

родительница из 1 «А» класса

родительница из 3 «В» класса

родитель из 2 «Г» класса

зам. директора по УВР

зам. директора по ВР

Кузнецова Т. О.

Кравченко Л. Э.

Житнюк И. Е.

Бигаева А. В.

Кириленко А. Н.

Цахоева Л. М.

Толпарова Н. В.